

BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Es wurde eine Evaluierung durchgeführt und die Seite verfügt mindestens über ein WCAG 2.1. AA Klassifizierung

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

- !! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**
- !! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**
- !! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**
- !! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**
- !! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 140 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Leitsystem:

Es existiert ein taktiler Leitsystem zum Haupteingang.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm.

Die Bedienelemente für den Lift sind in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm.

Die Bedienelemente sind im 2-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Buffet

Buffett:

Das Buffet ist stufenlos erreichbar

Die Speisen befinden sich in einer Höhe zwischen 85 und 110 cm

Im Buffetbereich existieren ausreichend Bewegungsflächen

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Bewegungsflächen

Gangbreiten:

Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!

Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

Es gibt im Kundenbereich keine Niveausprünge.

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Bildbeschreibung

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)

Audio-
deskription

Untertitel

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Veranstaltungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage

Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage?

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)